

## I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego określonego kodem CPV: 09134100-8 na potrzeby własne Zamawiającego w ilości około **300 000 dm<sup>3</sup>** w okresie 12 miesięcy, tj. **25 000 dm<sup>3</sup>** miesięcznie. Olej napędowy jest przeznaczony do napędu wysokoprężnych silników spalinowych w autobusach komunikacji miejskiej i pojazdach taboru gospodarczego Zamawiającego. Zapotrzebowanie Zamawiającego w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 10%.
2. Oferowany olej napędowy powinien spełniać wymogi normy PN-EN 590 „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.), przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590 Jednocześnie oferowane zamawiającemu paliwo musi spełniać normy i wymagania jakościowe zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 133 z późn. zm.).
3. Zamawiający wymaga dostaw oleju napędowego, którego skład będzie przystosowany do zewnętrznych warunków atmosferycznych, tj.:
  - 1) od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września - olej napędowy gatunek B - letni,
  - 2) od dnia 16 listopada do końca lutego - olej napędowy gatunek F - zimowy,
  - 3) od dnia 1 marca do 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do 15 listopada - olej napędowy gatunek D -przejściowy.
4. Dostawę paliw do zbiorników Zamawiającego wykonuje Wykonawca własnym lub wynajętym środkiem transportu.

## II. WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawy oleju napędowego będą realizowane od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach **od 6:00 do 14:00**, na pisemne zamówienie Zamawiającego, do zbiornika naziemnego o pojemności **5 000 dm<sup>3</sup>**, znajdującego się na terenie bazy transportowej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy u ulicy Jana Samsonowicza 3.
2. Przy każdej dostawie zawory nalewowe oraz spustowe cysterny muszą być zaplombowane, a numery plomb wpisane w dokumencie dostawy. Otwarcie plomb może nastąpić wyłącznie w obecności uprawnionego pracownika Wykonawcy lub w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę.
3. Odbiór paliwa dostarczanego do Zamawiającego będzie odbywał się na podstawie zalegalizowanych urządzeń pomiarowych, tj. systemu kontrolno-pomiarowego zamontowanego w budynku stacji paliw. Sposób rozładunku – wymuszony. Zamawiający spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenie Ministra Gospodarki

z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 373).

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pan Kamil Stelmasik nr telefonu 41 2635066